

ใบขอให้แก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว

ชื่อผู้ถูกตรวจสอบ	AAA	ชื่อหัวหน้าผู้ตรวจสอบ	BBB	หมายเลขหมวด	4(4.2)
หน่วยงาน	ห้องอาหาร	ชื่อผู้ตรวจสอบ	CCC	ระดับของข้อบกพร่อง	
วันที่ตรวจ	08/09/2559	วันที่ออกเอกสาร	08/09/2559	รุนแรง	oไม่รุนแรง

รายละเอียดของข้อบกพร่อง



จากการสำรวจพื้นที่บริเวณห้องอาหารพบคราบไขมันและเศษอาหารเป็นจำนวนมาก และจากการสอบถามแม่บ้านพบว่าไม่มีการตักคราบไขมันและเศษอาหารเป็นเวลา 3 เดือน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ

(__/__/__)

(__/__/__)

สาเหตุ :

มีการเปลี่ยนแม่บ้านใหม่และยังไม่มีกรออธิบายเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย และการดูแลถังดักไขมัน

การแก้ไขปรับปรุง :

ตักคราบไขมันและเศษอาหารออกจากถังดักไขมัน และอบรมแม่บ้านให้เกิดความเข้าใจในการจัดการน้ำเสีย

การป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง

- หากมีแม่บ้านใหม่เข้ามาจะต้องได้รับการอบรมก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
- หัวหน้าแม่บ้านจะต้องทำการตรวจสอบถังดักไขมันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการละลายของแม่บ้านที่รับผิดชอบ

ผู้ถูกตรวจสอบ

วันที่กำหนดเสร็จ : _____

(__/__/__)

ผลการตรวจเช็คการแก้ไข

- ☐ แก้ไขได้
- ☐ แก้ไขไม่ได้

ความคิดเห็น _____

หัวหน้าผู้ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ

(__/__/__)

(__/__/__)

กรุณาส่งใบขอให้แก้ไขข้อบกพร่องนี้กลับผู้ตรวจสอบภายใน 10 วันทำงาน