

รายงานผลการตรวจวัดค่าแสงสว่าง (LUX Report) ประจำปี พ.ศ. 2568

อาคารจุฬารณย์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



จัดทำโดย

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3224-5

ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568

การตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง

ชื่อสถานที่ตรวจวัด	อาคารจุฬารณีย์
ที่ตั้ง / ส่วนงาน	คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ทำการตรวจวัด	วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
สภาพอากาศในวันทำการตรวจวัด	ท้องฟ้าแจ่มใส
เครื่องวัดความเข้มแสงสว่าง	ยี่ห้อ Digital Lux Meter รุ่น LX-73
	หมายเลขเครื่อง Q606438
	Calibrated Date 2 กุมภาพันธ์ 2567

คณะผู้ดำเนินการตรวจวัด และจัดทำรายงานรับรองผลการตรวจวัด

- | | |
|--|--|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร | เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน |
| 2. นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์ | หัวหน้างานจัดการพลังงาน |
| 3. นายชัยรัตน์ จีระวัฒนสกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ |
| 4. นายสุรเดช คิดการงาน | ช่างเทคนิค / ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส |
| 5. นายรัฐพล ญาติมิตรหนูน | ช่างเทคนิค / ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ |
| 6. นายเรืองฤทธิ์ ต้นสุวรรณ | วิศวกรไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์ |
| 7. นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ | ช่างเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ |

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
อาคารจุฬารักษ์							
ชั้น : OG	🏠 ห้องเจ้าหน้าที่ 3101 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องเจ้าหน้าที่ 3101	312.00	300	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ห้องเจ้าหน้าที่ 3101 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องเจ้าหน้าที่ 3101	415.00	300	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ห้องน้ำชาย W ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย W	170.00	100	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ห้องน้ำหญิง W ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง W	170.00	100	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ห้องสโมสรนักศึกษา ประเภทห้อง : ห้องสันทนาการ		จุดตรวจ: ห้องสโมสรนักศึกษา	455.60	100	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ห้องเอกภพวิทยา (เฉพาะคณะวิทย์ฯ) ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สโมสร		จุดตรวจ: ห้องเอกภพวิทยา (เฉพาะคณะวิทย์ฯ)	319.00	300	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ห้องน้ำหญิง E ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง E	170.00	100	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ห้องน้ำชาย E ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย E	175.00	100	ผ่าน	
ชั้น : OG	🏠 ลานใต้ถุน ประเภทห้อง : การกีฬาและนันทนาการ		จุดตรวจ: ลานใต้ถุน	972.13	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 บรรยาย 3102 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสันทนาการ		จุดตรวจ: บรรยาย 3102	212.00	300	ไม่ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำหญิงชั้น 1 (ฝั่งหน้าอาคาร) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิงชั้น 1 (ฝั่งหน้าอาคาร)	170.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำชายชั้น 1 (ฝั่งหน้าอาคาร) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชายชั้น 1 (ฝั่งหน้าอาคาร)	221.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุมเล็ก 3108 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุมเล็ก 3108	418.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้อง 3108(1) ประเภทห้อง : 8. ห้องอาหาร		จุดตรวจ: ห้อง 3108(1)	1511.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุมเล็ก 3108(2) ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้องประชุมเล็ก 3108(2)	1398.80	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องทำข้อสอบ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องทำข้อสอบ	837.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องคนบดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องคนบดี	1028.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องรองคนบดี(1) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องรองคนบดี(1)	370.00	300	ผ่าน	ปัญหาที่ตรวจพบ : ค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ
ชั้น : 1	🏠 ห้องรองคนบดี(2) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องรองคนบดี(2)	459.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องรองคนบดี(3) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องรองคนบดี(3)	607.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้อง Studio (เฉพาะคณะวิทย์) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร หลอด T5 (2x1) 18 W จำนวน 8 หลอด	8	จุดตรวจ: ห้อง Studio (เฉพาะคณะวิทย์)	599.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุมผู้บริหาร (เฉพาะคณะวิทย์)3107 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สัมมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุมผู้บริหาร (เฉพาะคณะวิทย์)3107	537.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องผู้ช่วยคนบดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องผู้ช่วยคนบดี	404.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องรองคนบดี(4) ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องรองคนบดี(4)	400.00	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องผู้อำนวยการ สบง. ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องผู้อำนวยการ สบง.	500.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 โถงห้องผู้บริหาร ประเภทห้อง : ห้องใช้ประโยชน์ทั่วไป		จุดตรวจ: โถงห้องผู้บริหาร	468.20	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำหญิงชั้น1 (หลังอาคาร) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิงชั้น1 (หลังอาคาร)	245.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องน้ำชายชั้น1 (หลังอาคาร) ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชายชั้น1 (หลังอาคาร)	198.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (พัสดุ) ชื่อห้องย่อย : บ.ส.บัลลิกา แซ่ลิ้ม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: บ.ส.บัลลิกา แซ่ลิ้ม	587.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (พัสดุ) ชื่อห้องย่อย : บ.ส.บัลลิกา แซ่ลิ้ม ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: บ.ส.บัลลิกา แซ่ลิ้ม	587.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (พัสดุ) ชื่อห้องย่อย : บ.ส.บุญทริศา ทิพย์สอน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: บ.ส.บุญทริศา ทิพย์สอน	560.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (พัสดุ) ชื่อห้องย่อย : บ.ส.ปรียาบุษ หน่อแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: บ.ส.ปรียาบุษ หน่อแก้ว	493.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (พัสดุ) ชื่อห้องย่อย : บ.ส.แหววตา ติมมา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: บ.ส.แหววตา ติมมา	570.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (พัสดุ) ชื่อห้องย่อย : บ.ส.กัลยธิดา ชบชื่น ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: บ.ส.กัลยธิดา ชบชื่น	540.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	พว ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (พัสดุ) ชื่อห้องย่อย : นางคณินนิตย์ ทอนแสง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางคณินนิตย์ ทอนแสง	420.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (แผน) ชื่อห้องย่อย : น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ภาวิณี ชัยวุฒิ	532.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (แผน) ชื่อห้องย่อย : นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางเยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์	534.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (แผน) ชื่อห้องย่อย : นายมาลัย เญจวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายมาลัย เญจวรรณ	550.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (แผน) ชื่อห้องย่อย : น.ส.ธันนภัส สุขแสง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ธันนภัส สุขแสง	453.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการวิชาการ) ชื่อห้องย่อย : นายพงศ์กร ศิริ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายพงศ์กร ศิริ	580.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการวิชาการ) ชื่อห้องย่อย : น.ส.พัชณิชา ติปุณะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.พัชณิชา ติปุณะ	670.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการวิชาการ) ชื่อห้องย่อย : น.ส.ณิชนน ธรรมรักษ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.ณิชนน ธรรมรักษ์	530.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการวิชาการ) ชื่อห้องย่อย : นางปราณี กันธิมา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางปราณี กันธิมา	570.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการวิชาการ) ชื่อห้องย่อย : นางสุรางค์ ปัญญาดี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสุรางค์ ปัญญาดี	540.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (บริหาร) ชื่อห้องย่อย : นางกาญจนา จุ่มแก้ว ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางกาญจนา จุ่มแก้ว	668.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (บริหาร) ชื่อห้องย่อย : นายเรืองฤทธิ์ ดันสุวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายเรืองฤทธิ์ ดันสุวรรณ	549.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (บริหาร) ชื่อห้องย่อย : นายกำธร มาโน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายกำธร มาโน	495.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (บริหาร) ชื่อห้องย่อย : นายสุรพล จิโน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายสุรพล จิโน	723.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (บริหาร) ชื่อห้องย่อย : นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายอนุวัฒน์ คำเมืองลือ	549.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (บริหาร) ชื่อห้องย่อย : นายรชานนท์ พรหมมา ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายรชานนท์ พรหมมา	535.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (บริหาร) ชื่อห้องย่อย : นายบัณฑิตวัฒน์ รักย์เฝ้าสุวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายบัณฑิตวัฒน์ รักย์เฝ้าสุวรรณ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : น.ส.กฤษณวรรณ ฉันทกิจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.กฤษณวรรณ ฉันทกิจ	645.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : ดร.มาโนชญ์ ดนสิงห์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ดร.มาโนชญ์ ดนสิงห์	563.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.จิรัชยา สมบูรณ์ชัย	448.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : นายเจษฎาพร ด้วงชนะ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายเจษฎาพร ด้วงชนะ	599.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : นายธนกฤต คำวงคืบ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายธนกฤต คำวงคืบ	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : น.ส.วีรินทร์กักร์ อินทนนท์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: น.ส.วีรินทร์กักร์ อินทนนท์	520.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : นางดรุณี สิงห์สุข ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางดรุณี สิงห์สุข	533.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องสำนักงาน (งานบริการการศึกษา) ชื่อห้องย่อย : นางสุวิมล ศิริผล ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางสุวิมล ศิริผล	480.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 ห้องประชุม2 ประเภทห้อง : A. ห้องประชุม สับมนา		จุดตรวจ: ห้องประชุม2	532.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 3104 ประชุม 3(คณิตศาสตร์) ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสับมนา		จุดตรวจ: 3104 ประชุม 3(คณิตศาสตร์)	578.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 1	🏠 3103 ประชุม 4(สถิติ) ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสับมนา		จุดตรวจ: 3103 ประชุม 4(สถิติ)	532.80	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 1	🏠 โถงทางเดินชั้น 1 ประเภทห้อง : ไม่ได้ใช้งาน		จุดตรวจ: โถงทางเดินชั้น 1	649.38		ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องบรรยาย3211 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: ห้องบรรยาย3211	435.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 3210 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: 3210	451.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น2	130.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น2	120.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้อง3209 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง3209	651.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้อง3208 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง3208	651.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้อง 3207 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง 3207	585.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้อง 3206 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง 3206	677.20	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องเตรียม3205 CERAMIC ใช้เฉพาะ หลักสูตร ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้องเตรียม3205 CERAMIC ใช้เฉพาะหลักสูตร	1197.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น2 ตะวันตก	134.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น2 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น2 ตะวันตก	200.00	100	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 2	🏠 ห้อง 3204 ประเภทห้อง : 5. ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน		จุดตรวจ: ห้อง 3204 (เก็บวัสดุ)	406.80		ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 COM 3203 จุฬารักษ์ ประเภทห้อง : 5. ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน		จุดตรวจ: COM 3203 จุฬารักษ์	477.00		ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 Lab IT 3202-1 ประเภทห้อง : 5. ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน		จุดตรวจ: Lab IT 3202-1	939.00		ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 Lab IT 3202-2 ประเภทห้อง : 5. ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน		จุดตรวจ: Lab IT 3202-2	348.80		ผ่าน	
ชั้น : 2	🏠 ห้องโถง 3201 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องโถง 3201	537.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3308 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3308	547.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น3 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น3	120.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น3 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น3	130.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3313 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3313	590.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3313 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง 3313	567.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3313 ประเภทห้อง : ห้องพัสดุ/เก็บของ		จุดตรวจ: ห้อง 3313	498.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3313 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3313	503.00		ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3313 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3313	527.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3313 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนรู้การ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง 3313	510.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3312 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3312	506.50	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสสิน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสสิน	363.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	516.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	521.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	503.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	488.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	417.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	426.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	507.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	482.00		ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3312 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3312	494.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: ห้อง 3311	663.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	620.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	370.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	392.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	401.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	525.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	639.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	518.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	479.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3311 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3311	663.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องเรียนบรรยาย 3310 (เทคโนโลยีชีวภาพ) ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: ห้องเรียนบรรยาย 3310 (เทคโนโลยีชีวภาพ)	431.60	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น3 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น3	195.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น3 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น3	205.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3309 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3309	444.40	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3309 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3309	380.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3309 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3309	420.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3309 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3309	380.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3308 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง 3308	547.60	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการกลาง 3307 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการกลาง 3307	401.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3307 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3307	380.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3307 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3307	377.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3307 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3307	375.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง 3307 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3307	363.00		ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3306 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3306	295.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3306 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3306	395.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3306 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3306	388.00		ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ 3305 (เฉพาะหลักสูตร) ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ 3305 (เฉพาะหลักสูตร)	244.00	300	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการ3304 ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการ3304	400.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้อง3303 ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง3303	779.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องปฏิบัติการกลาง3302 (ห้องเล็ก) ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้องปฏิบัติการกลาง3302 (ห้องเล็ก)	475.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : บางวิศิรา สุวรรณ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: บางวิศิรา สุวรรณ	382.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย	404.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : พศ. กุเรียน กาเจริญ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. กุเรียน กาเจริญ	387.50	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.ช่อทิพา สกลสิงห์โรจน์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.ช่อทิพา สกลสิงห์โรจน์	364.50	400	ไม่ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	พว ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : รศ. ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิจ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: รศ. ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิจ	382.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : อ.ดร.สุภารัตน์ สันนิษฐาน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อ.ดร.สุภารัตน์ สันนิษฐาน	395.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : อ.ดร.บุญล เข้มกลัดเงิน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อ.ดร.บุญล เข้มกลัดเงิน	256.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องพักอาจารย์3301 ชื่อห้องย่อย : อ. ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อ. ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์	308.50	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 ห้องน้ำ ห้องพักอาจารย์ ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำ ห้องพักอาจารย์	1352.50	100	ผ่าน	
ชั้น : 3	🏠 โถงทางเดินชั้น 3 ประเภทห้อง : ไปไม่ได้ใช้งาน		จุดตรวจ: โถงทางเดินชั้น 3	285.00		ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น4 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น4	280.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น4 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น4	285.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 3408 ปฏิบัติการ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: 3408 ปฏิบัติการ	1235.80	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 3408-1 ปฏิบัติการ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: 3408-1 ปฏิบัติการ (จุดตรวจใช้ทำงาน)	1777.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 3407 ปฏิบัติการ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: 3407 ปฏิบัติการ	1914.60	300	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	พว ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 3406 ปฏิบัติการ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: 3406 ปฏิบัติการ	658.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้อง 3405 ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: ห้อง 3405	643.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้อง 3405 ชื่อห้องย่อย : นางพิมพ์พร มะโนชัย ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นางพิมพ์พร มะโนชัย	503.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำหญิง ชั้น4 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำหญิง ชั้น4	273.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำชาย ชั้น4 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำชาย ชั้น4	281.00	100	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้อง 3404 ปฏิบัติการ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง 3404 ปฏิบัติการ	944.17	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักบุคลากร 3404-1 ชื่อห้องย่อย : นายประติษฐ์ เวียงคำ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: นายประติษฐ์ เวียงคำ	395.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้อง 3403 ปฏิบัติการ ประเภทห้อง : 2. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการเรียนการ สอนด้านวิทยาศาสตร์		จุดตรวจ: ห้อง 3403 ปฏิบัติการ	935.00	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 3402 ปฏิบัติการ ประเภทห้อง : 1. ห้องบรรยายและห้องสัมมนา		จุดตรวจ: 3402 ปฏิบัติการ	923.50	300	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้อง 3402-1 ประเภทห้อง : 3. ห้องปฏิบัติการทดลอง สำหรับการวิจัยทาง ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์		จุดตรวจ: ห้อง 3402-1	885.00		ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.สุติมา กองบุญ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.สุติมา กองบุญ	420.00	400	ผ่าน	

ชั้น	ชื่อห้อง	จำนวน หลอด ไฟ	ชื่อจุดตรวจ	ค่าแสงที่ วัดได้	ค่า มาตรฐาน	ผล ประเมิน	หมายเหตุ
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : อ. กัญญา บุตรราช ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อ. กัญญา บุตรราช	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวน ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวน	400.00	400	ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.ศักดิ์นันท์ บันดิง ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.ศักดิ์นันท์ บันดิง	329.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.ณัฐพล เล่าห์รอดพันธุ์	389.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : รศ. ดร.พัชรี อธิบุญ ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: รศ. ดร.พัชรี อธิบุญ	285.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : พศ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: พศ. ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี	354.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องพักอาจารย์ 3401 ชื่อห้องย่อย : อ. ดร.เอกวิทย์ ตริเนตร ประเภทห้อง : 9. ห้องสำหรับงานบริหาร		จุดตรวจ: อ. ดร.เอกวิทย์ ตริเนตร	198.00	400	ไม่ผ่าน	
ชั้น : 4	🏠 ห้องน้ำห้องพักอาจารย์ 3401 ประเภทห้อง : C. ห้องน้ำ		จุดตรวจ: ห้องน้ำห้องพักอาจารย์ 3401	1343.00	100	ผ่าน	



🏠 Address

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

📞 Phone :

งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้

การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานด้านแสงสว่าง

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชื่ออาคาร : อาคารจุฬารามณ์

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ทั่วไป

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 50 – 200 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	30	100
ไม่ผ่านเกณฑ์	0	0
รวม	30	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 1 : หัวข้อ บริเวณใช้ประโยชน์ในห้องสำนักงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 300 – 350 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	82	91.11
ไม่ผ่านเกณฑ์	2	8.89
รวม	90	100

ผลการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่างตามตารางที่ 2 : หัวข้องานละเอียดเล็กน้อยงานประจำในห้องสำนักงาน

ลักษณะการตรวจวัดรายบุคคล ณ จุดโต๊ะปฏิบัติงาน

มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง = 400 – 500 ลักซ์ (LUX)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	36	72
ไม่ผ่านเกณฑ์	14	28
รวม	50	100

สรุปผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุดตรวจวัดเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (จุดตรวจวัด n=164)

ตารางแสดงผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (จุดตรวจวัด n=164)		
ผลการตรวจวัด	จำนวนจุดตรวจวัด (จุด)	คิดเป็นร้อยละ
ผ่านเกณฑ์	148	90.24
ไม่ผ่านเกณฑ์	16	9.76
รวม	164	100

ผลการดำเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารจุฬารภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมดจำนวน 164 จุดตรวจวัด จากผลการตรวจวัดพบว่าในพื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร มีค่าแสงสว่างผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 90.24 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 9.76 เนื่องจากพบว่ามีความเข้มแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยมีข้อเสนอเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตลอดจนชี้แจงนโยบายที่ดีด้านแสงสว่างของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการภายในอาคาร ดังนี้

1. พิจารณาเปิดม่านรับแสงธรรมชาติในพื้นที่ติดหน้าต่าง เพื่อให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้
2. ในพื้นที่ ที่มีผลการตรวจค่าแสงสว่างต่ำ อาจพิจารณาเพิ่มโคมไฟฟ้าและหลอดไฟฟ้าที่ให้ค่าแสงส่องสว่างเพิ่มขึ้น
3. ในส่วนโตะปฏิบัติงานบุคลากรที่มีค่าแสงสว่างไม่เพียงพอ ควรพิจารณาใช้โคมไฟโตะทำงานเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างในการปฏิบัติงาน



(นายชัยรัตน์ จิระวัฒนสกุล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่

ผู้ตรวจติดตาม



(นายเสกสรรค์ ขวัญศรีวงศ์)

หัวหน้างานจัดการพลังงาน

ผู้ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตาม



(นายรัฐพล ญาคิมมิตรหนู)

ช่างเทคนิค/ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

ผู้ตรวจติดตาม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิตศน์วิจิตร)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

ผู้ตรวจสอบรับรองผลและให้คำแนะนำ



เล่มที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓๑๑ / ๒๕๕๒

แบบ ข.๓

หนังสือสำคัญฉบับใหม่เพื่อแสดงว่า

นายสถาวร นิตศน์วิจิตร

๓ - ๕๐๙๕ - ๐๐๕๐๓ - ๐๔ - ๕

อยู่บ้านเลขที่ ๘๕ ถนน, ตรอก หรือ ซอย - หมู่ที่ ๕
ตำบล สารภี อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่

บิดาชื่อ นายสว่าง มารดาชื่อ นางมิ่งพรพรหม
ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวเป็น " ขนวันน์ "

นายทะเบียนท้องถิ่นได้อนุญาตแล้ว จึงให้หนังสือสำคัญฉบับนี้เป็นหลักฐาน

ที่ว่าการ อำเภอสารภี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๒



ประทับตราประจำตงแห่งนี้เป็นสำคัญ

รับรองสำเนา

(นายขนวันน์ นิตศน์วิจิตร)



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ขอรับรองว่า

นายศตวรรษ นิตสูวิจิตร

ผ่านการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ระดับ หัวหน้างาน

ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๒ ชั่วโมง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒

(นายสุรพล พุดทองคำ)

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

(นายอมรทัต นริศศยกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สุระชัย

ภาคผนวก

การตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ได้กำหนดให้

ข้อ 3 นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ กระบวนการผลิต วิธีการทำงาน หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ให้นายจ้างดำเนินการจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานฯ เพิ่มเติมภายใน 90 วันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

ข้อ 8 ให้ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการ โดยให้ตรวจวัด "บริเวณพื้นที่ทั่วไป" บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตที่ลูกจ้างทำงาน และบริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตาตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน ในสภาพการทำงานปกติและในช่วงเวลาที่มีแสงสว่างตามธรรมชาติน้อยที่สุด

(ตารางแนบท้ายประกาศ)

ตารางที่ ๑ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ

บริเวณพื้นที่และ/หรือลักษณะงาน	ลักษณะพื้นที่เฉพาะ	ตัวอ่านค่าความเข้มแสงสว่างและ/หรือลักษณะงาน	ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)	จุดที่มีความเข้มแสงสว่างต่ำสุด (ลักซ์)
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายนอกอาคาร	ตามสัญญาจ้าง	ทางลาดลาดชัน เน้นการเดินขึ้น-ลง	๓๐	-
	ตามสัญญาจ้าง	ทางลาดลาดชัน เน้นการเดินขึ้น-ลง	๕๐	๒๕
	ตามสัญญาจ้าง	ทางลาดลาดชัน เน้นการเดินขึ้น-ลง	๕๐	-
	ตามสัญญาจ้าง	ทางลาดลาดชัน เน้นการเดินขึ้น-ลง	๕๐๐	๕๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานภายในอาคาร	ตามสัญญาจ้าง	พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๕๐	๒๕
	ตามสัญญาจ้าง	พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๕๐๐	-
	ตามสัญญาจ้าง	พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๕๐๐	๕๐
	ตามสัญญาจ้าง	พื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน	๕๐๐	๕๐๐
บริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน		ห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม ห้องบรรยาย ห้องสืบค้นหนังสือ/เอกสาร ห้องถ่ายเอกสาร ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อกับลูกค้า พื้นที่ห้องออกแบบ เขียนแบบ	๓๐๐	๑๕๐

ตารางที่ ๒ มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง ณ บริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงาน โดยใช้สายตาตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน

การใช้อุปกรณ์	ลักษณะงาน	ตัวอ่านค่าความเข้มแสงสว่าง	ค่าความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์)
งานช่าง	งานที่ใช้งานเครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง	- งานช่างที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง (๑.๒๕ มิลลิเมตร) - การตรวจงานช่างด้วยสายตา การประกอบ การขึ้น การตรวจสอบหรือมีขนาดเล็ก - การวัดขนาด - การวัดขนาด การวัดขนาด หรือการวัดขนาด - การขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะ - การขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะ การขึ้นรูปโลหะ	๓๐๐ - ๓๐๐
งานช่างเชื่อม	งานที่ใช้งานเครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง	- งานช่างเชื่อม - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง	๓๐๐ - ๕๐๐
งานช่างเชื่อม	งานที่ใช้งานเครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง	- งานช่างเชื่อม - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง - การทำงานที่ใช้เครื่องมือช่างหรือเครื่องมือช่างอื่น ๆ ที่มีความเข้มแสงสว่างสูง	๔๐๐ - ๕๐๐

เครื่องมือการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง



ใบรับรองเครื่องเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง



TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN)
CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES
534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG, BANGKOK 10250
TEL. 0-2717-3000-24 FAX. 0-2719-9484



Certificate of Calibration

Certificate No. : 24PH118
Page : 1 of 2

Equipment : Digital Lux Meter
Manufacturer: Digicon
Model : LX-73
Serial No.: Q806438
ID No.: -

This certificate may not be reproduced other than in full,
except with the prior written approval of the head of
Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.

Condition As-Received: Used Item
Received Date: 28 February 2024
Calibration Date: 01 March 2024

Reference: 2402-0889WN Submitted by: MAEJO UNIVERSITY

Ambient Temperature: (23 ± 2) °C

Relative Humidity: (50 ± 15) %

63 Moo 4, Nong Han Subdistrict, San Sai District, Chiang
Mai 50290

Procedure used: Calibration were conducted using calibration procedure No. CP-PH01 based on inverse square law technique.

Condition of this result of calibration

1.Reference standards instruments :

Instrument	Model	Serial No.	Certificate No.	Due Date
1) Photometry & Encoder	LMguide 9,6 m	120RC003	DL-0064-22	20 Jul 2025
2) Luminous intensity standard lamp	OL FEL-U	F-1542	TP-1029-23	22 Apr 2024

2.This result of calibration was made on requested at the point specified by customer.

3.Test Equipment : Programmable Voltage/Current Source (Model : OL83A, S/N : 16221394).

4.Test Equipment : Illuminance Meter (Model : 51002, S/N : 080129).

5.The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

6.This Certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-

-National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

-National Institute of Metrology (Thailand), NSC-ONSC Accredited No. Calibration 0144

Calibrated by : Nivat Nitas
Issue Date : 05 March 2024

Approved Signatory :

[] Phallnee Prabpaipal
[] Wanlop Larpkern
[x] Nuntawat Khamchai

B 0336294

ใบรับรองเครื่องเครื่องตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง (ต่อ)



Cert. No.: 24PH118

Page.: 2 of 2

Result of calibration:-

(*) Without adjustment () After adjustment

Function : Illuminance Measurement		Range :	40	lx
<u>Standard Value</u>	<u>UUC* Reading</u>	<u>Error</u>	<u>Uncertainty</u>	
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)	
0	0.00	0.00	-	
15	15.04	0.04	0.20	
20	20.01	0.01	0.26	
28	28.01	0.01	0.37	
36	35.91	-0.09	0.47	
Function : Illuminance Measurement		Range :	400	lx
<u>Standard Value</u>	<u>UUC* Reading</u>	<u>Error</u>	<u>Uncertainty</u>	
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)	
40	38.3	-1.7	0.52	
120	120.5	0.5	1.6	
200	200.4	0.4	2.6	
280	280.5	0.5	3.7	
360	360.0	0.0	4.7	
Function : Illuminance Measurement		Range :	4000	lx
<u>Standard Value</u>	<u>UUC* Reading</u>	<u>Error</u>	<u>Uncertainty</u>	
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)	
400	381	-19	5.2	
1200	1195	-5	16	
2000	2000	0	26	
2800	2797	-3	37	
3600	3593	-7	47	
Function : Illuminance Measurement		Range :	40000	lx
<u>Standard Value</u>	<u>UUC* Reading</u>	<u>Error</u>	<u>Uncertainty</u>	
(lx)	(lx)	(lx)	(± lx)	
4000	4000	0	52	
5000	5060	60	65	

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 %

UUC* = Unit Under Calibration.

-o0o-

a 1204861

ประมวลภาพการดำเนินการตรวจวัดค่าความเข้มแสงสว่าง



